

サンダイヤ オイルタンク 仕様書

型式		分類記号
KS2-490		HJ1
仕様明細書		
容量 使用燃料 種類	450 リットル 405 リットル 灯油 据置式（脚部固定）・屋外用	
本体材質、板厚 脚材質、板厚 補強材質、板厚	溶融亜鉛メッキ鋼板、2.0mm 亜鉛メッキパイプ、φ50.8×1.6mm 溶融亜鉛メッキ鋼板、3.2mm	
溶塗 検査 検査 包装	シーム溶接、CO2アーク溶接 ポリエステル樹脂静電粉体塗装 本体密閉後、49kPaの空気圧による全数検査 PEシート、エアキャップ	
油量計 給油口 通気口	無指向性フロート上下表示式 φ60mm φ25.4、40メッシュ金網付 Rc3/4 めねじ ストレーナバルブ（R3/4×Rc1/2） φ8銅管用ジョイント付	
塗装 完成重量	本体・脚（ライトベージュ21） 約100kg	
耐震設計条件	「局部震度法」により、以下の条件以内でご使用ください。 （建築設備耐震設計・施工指針2014） 設計水平震度 K0 K1 Z β I 耐震設計質量 基礎・ボルト	
耐震性	1G対応。以下の通り1G（980ガル）相当以上の試験に対応しています。 神戸海洋気象台観測波（1995.1.17）の 120%条件にて三軸加振の耐震性確認。 最大合成速度：135（カイン）（1成分で108） 最大合成加速度：1450（ガル）（1成分で1300）	

注）タンクの設置については、据付説明書をご覧のうえ正しく設置してください。

