
サンダイヤ 防油堤 仕様書

| | 型式 |
|---------|-------------------------------|
| | A L - 5 0 0 G |
| | 仕 様 明 細 書 |
| 容 量 | 508 リットル |
| 適用タンク | KS2-500S、490S、KM2-490S |
| 本 体 材 質 | A 5 0 5 2 P |
| 本 体 板 厚 | 2 . 0 m m |
| 架台材質 | A 5 0 5 2 P |
| 架 台 板 厚 | 3.0 m m |
| 水 抜 口 | R 1 / 2 おねじ |
| 付 属 品 | Rc1/2ボールバルブ、ニップル、エルボ |
| | ステンレス六角ボルト(M12×35)、 |
| | ステンレスワッシャー、樹脂板(電蝕防止用) |
| 表面処理 | アルミニウム素地 |
| 完成重量 | 約 2 4 k g |
| 耐震条件 | 耐震設計震度 1.0以下 |
| 防油堤固定 | アンカーボルト(あと施工接着式 M12 深さ90mm以上) |

防油堤は、地震等の振動により容易に破損、移動 しないように、水平で丈夫なコンクリート床面な どにアンカーボルトで、正しく固定して下さい。





★ 株式会社 サンダイヤ

六角ボルト

樹脂板